



Fax: 48 (81) 528-89-18

Kanclerz

tel. 48 (81) 528-88-88

Zastępca Kanclerza

tel. 48 (81) 528-88-47

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

Z-ca Kanclerza - Kwestor

tel. 48 (81) 528-88-44

UM-ZP-262-45/13

Lublin, dnia 03.09.2013 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy na przebudowę pomieszczeń Domu Studenckiego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Chodźki 11 w Lublinie; (nr sprawy UM-ZP-262-45/13); ogłoszenie o zamówieniu BZP 158821-2013 z dnia 09.08.2013 r.

I. W toku prowadzonego postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) (zwane Pzp) Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie odpowiada na następujące pytania:

Pytanie nr 1: Dziękujemy za przesłane odpowiedzi na zadane pytania, prosimy o precyzyjne wyjaśnienie odpowiedzi na pytanie nr 10 –13 a mianowicie - prosimy o określenie jaki typ czujek należy przyjąć do wyceny. Informacje zawarte w dokumentacji są nieaktualne zgodnie z informacją od Producenta czujki do zamontowanego w obiekcie systemu nie są już produkowane. Nie ma możliwości zakupu czujek proponowanych w dokumentacji. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź: Według informacji posiadanych przez Zamawiającego czujki wskazane w dokumentacji są dostępne. Należy je wycenić zgodnie z SIWZ.

Ponadto Zamawiający zmienia brzmienie odpowiedzi udzielonej w piśmie z dnia 28.08.2013 r. na zapytanie nr 48 na następujące:

„W ramach gwarancji Wykonawca zapewni min. 3 przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację urządzeń oraz serwis wszystkich zamontowanych urządzeń z wyłączeniem dźwigu windowego”.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I. We Wzorze umowy w § 14 zmienia brzmienie ust. 7 na następujące:

„7. Wykonawca zapewni serwis wszystkich zamontowanych urządzeń w ramach i w okresie trwania gwarancji z wyłączeniem dźwigu windowego.”

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA KANCLERZA
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Małgorzata Łobodzińska