



UM-ZP-262-53/13

Lublin, dnia 26.08.2013 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu dla samochodów osobowych, przebudowie zjazdu publicznego i wykonaniu nasadzeń zastępczych przy ul. Jaczewskiego 3 w Lublinie (nr sprawy UM-ZP-262-53/13); ogłoszenie o zamówieniu BZP 159933-2013 z dnia 12.08.2013 r.

- I. W toku prowadzonego postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) (zwane Pzp) Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie odpowiada na następujące pytania:

Pytanie nr 1

Dlaczego przy robotach rozbiórkowych nie ma uwzględnionej pozycji z wywiezieniem gruzu? Proszę o dodanie tej pozycji.

Odpowiedź

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie kosztorysu ofertowego zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR, przedmiarem robót – rozdz. IV pkt 2 SIWZ. Brakujące pozycje należy ująć w przygotowywanym przez Państwa kosztorysie ofertowym.

Pytanie nr 2

Pozycje przedmiaru 22,23,24 – proszę o podanie kolorów materiałów na nawierzchnię.

Odpowiedź

Kolorystyka materiałów podana została w projekcie i STWiOR.

Zjazd- kostka brukowa betonowa – kolor szary

Parking – płyty ażurowe – kolor szary.

Pytanie nr 3

Pozycje przedmiaru 27,28:

- dlaczego ilość jest podana w jednostkach „m3”? Czy ilość nie powinna być wyrażona w „m”?

- proszę o dodanie pozycji odpowiadającej za wykonanie ławy betonowej nad kablem teletechnicznym gr. 10 cm szer. 60 cm. i dł. 6,00 m co jest ujęte na rys. nr 3 „profil podłużny” w projekcie „01 PBW Zjazdu”.

Odpowiedź

W poz. przedmiaru 27, 28 wystąpił błąd pisarski, podano jednostkę „m3” powinno być „m”.

W przedmiarze robót przyjęto zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami osłonowymi, w kosztorysie ofertowym należy przyjąć zabezpieczenie kabli teletechnicznych ławą betonową.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze „ Wyjaśnienia i zmiany SIWZ” stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu dla samochodów osobowych, przebudowie zjazdu publicznego i wykonaniu nasadzeń zastępczych przy ul. Jaczewskiego 3 w Lublinie, nr sprawy UM-ZP-262-53/13

ZASTĘPCA KANCLERZA
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Małgorzata Łobodzińska