


wykonać otwór na okienko
podawcze o wym. 90x120
spód okienka 80cm nad posadzką



G1,2,3	G4,5,6	GK
3 szt.	3 szt.	1 szt.
GNIAZDA 230V POMIESZCZENIE NR 342a	GNIAZDA 230V POMIESZCZENIE NR 342b	GNIAZDA KOMP. POMIESZCZENIE NR 342a
YD720 3 x 2,5 mm 2	YD720 3 x 2,5 mm 2	YD720 3 x 2,5 mm 2

ROZMIESZCZENIE OSPRZĘTU – UZGODNIĆ NA ROBOCZO Z UŻYTKOWNIKIEM POMIESZCZENIA

Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Lublinie al. Racławickie 1		Biuro Projektów Przemysłu Spożywczego ATMOS ul. Zemborzycka 53 w Lublinie tel/fax 081 74-408-80	
Temat inwestycji Podział pomieszczeń pracowni wirusologii	Temat Rzut fragmentu III Piętra INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
obiekt: Collegium Universum w Lublinie adres Lublin ul. Chodźki 1			
INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
zespół	imię i nazwisko	podpis	skala ND
projektował	mgr inż. Tomasz Kopeć nr ewid. LUB/0132/PWOE/10 specjalność: instalacyjno-mierniowa w zakresie instalacji elektrycznych I species		faza P.B.W.
sprawił	inż. Janusz Mieczkowski nr ewid. 235/LB/76 specjalność: instalacyjno-mierniowa w zakresie instalacji elektrycznych		rys.nr E-1