



UNIwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin, al. Raławickie 1

Dział Zamówień Publicznych

Tel. 48 (81) 528-88-70 Fax: 48 (81) 528-89-27

Fax: 48 (81) 528-89-18

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

Kancelarz tel. 48 (81) 528-88-88

Zastępca Kancelarza tel. 48 (81) 528-88-47

Z-ca Kancelarza - Kwestor tel. 48 (81) 528-88-44

UM-ZP-262-77/13

Lublin, dnia 08.11.2013 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy na przebudowę pomieszczeń w Zakładzie Wirusologii w budynku Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Chodźki 1 w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Collegium Universum”; (ogłoszenie o zamówieniu BZP 229157-2013 z dnia 31.10.2013 r.)

Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.), (zwanej Pzp) odpowiada na następujące zapytania:

Pytanie nr 1: Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż materiałów wentylacyjnych zgodnie z zestawieniem;

1. Kratka wentylacyjna typ KNA z przepustnicą PRKA 500x250 szt. - 1
 2. Skrzynka rozprężna dla kratki 500x250 z dolotem f200 z przepustnicą szt. - 1
 3. Rura elastyczna ALUMFLEX f200/6000 szt. - 1
 4. Trójnik SPIRO f200/f200/f200 szt. - 1
 5. Kratka przelotowa tłumiąca dźwięk typu CGVa-180 ze złączką przedłużającą 80-160 mm szt. - 2
- jeśli tak prosimy o zamieszczenie w przedmiarze.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do przedmiaru w/w pięć pozycji. Prosimy o uwzględnienie powyższego w kosztorysie ofertowym.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

KANCELARZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Abramczyk