



UNIwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin, al. Raławickie 1

Dział Zamówień Publicznych

Tel. 48 (81) 528-88-70 Fax: 48 (81) 528-89-27

Fax: 48 (81) 528-89-18

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

Kancelarz tel. 48 (81) 528-88-88

Zastępca Kancelarza tel. 48 (81) 528-88-47

Z-ca Kancelarza - Kwestor tel. 48 (81) 528-88-44

UM-ZP-262-85/13

Lublin, dnia 28.01.2014 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na przystosowaniu budynku Domu Studenckiego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Chodźki 13b w Lublinie do wymogów p.poż z instalacjami wentylacji naciśnieniowej i elektrycznej ; ogłoszenie o zamówieniu 276267 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013

Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.), (dalej ustawa Pzp) odpowiada na następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

W zestawieniu stolarki drzwiowej znajdują się drzwi D1, natomiast w przedmiarze pozycji zawierającej tych drzwi nie ma. Prosimy o informację czy drzwi D1 należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź: Drzwi D1 należy uwzględnić i doliczyć dodatkowo w przedmiarze i w wycenie. W/w drzwi są w zestawieniu i na rzucie piwnic.

Zamawiający dodaje w przedmiarze budowlanym poz. 99: Drzwi drewniane wewnętrzne D1 o wymiarach 90x200 cm – 1 szt.

Pytanie nr 2:

W przedmiarze budowlanym znajduje się pozycja nr 83 – Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe. Drzwi powyższych nie ma w rysunku stolarki drzwiowej, proszę o udostępnienie rysunku i specyfikacji drzwi.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 6 (pismo z dnia 22.01.2014 r.).

Pytanie nr 3:

Jaką funkcję mają spełniać okna 03 i 03a, prosimy o określenie jakie parametry mają spełniać.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 4 (pismo z dnia 22.01.2014 r.).

Pytanie nr 4:

Proszę o dokładne określenie funkcji drzwi balkonowych PCV, z posiadanych informacji wynika, iż nie ma rozwiązania certyfikowanego na okna PCV służące do oddymiania.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 5 (pismo z dnia 22.01.2014 r.).

Pytanie nr 5:

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień, w pyt. 21 Zamawiający potwierdza, że system oddymiania klatki K2 wchodzi w zakres zamówienia. W związku z tym, w celu dokonania prawidłowej wyceny, prosimy o udostępnienie projektu oddymiania klatki K2, gdyż obecnie dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych i wentylacji nadciśnieniowej zawiera jedynie projekt klatki K1.

Odpowiedź: System oddymiania klatki K2 nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający błędnie podał odpowiedź na pytanie nr 21 (pismo z dnia 22.01.2014 r.). Odpowiedź powinna być: „NIE”.

Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian.


KANCLERZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Abramek