



UNIwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin, al. Raławickie 1

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik tel. 48 (81) 448-52-72
Zastępca Kierownika tel. 48 (81) 448-52-74
pozostałe nr tel. 48 (81) 448-52-70, 448-52-73, 448-52-75, 448-52-76, 448-52-77
faks: 48 (81) 448-52-71/81

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

UM-ZP-262-06/16

Lublin, dnia 28.01.2016 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przeglądów i konserwacji instalacji urządzeń w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ogłoszenie o zamówieniu w BZP pod nr 8567 - 2016 z dnia 22.01.2016 r.

- I. Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 22.12.2016 r., poz. 2164) (dalej ustawy Pzp) odpowiada na następujące zapytania:

Zapytanie nr 1:

Dotyczy: Zadania nr 2: Przeglądów i konserwacji systemów alarmowych.

Treść pytania:

Dzień dobry, Zwracam się z prośbą o podanie informacji dotyczącej systemów alarmowych t.j. producent Systemu Alarmowego oraz typ centrali

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż posiada Systemy alarmowe oraz typy centrali przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	OBIEKTY.	CENTRALE
1.	COLLEGIUM NOVUM Al. Raławickie 1	Alpha Vision XL
2.	COLLEGIUM MEDICUM ul. Radziwiłłowska 11	Integra 64
3.	COLLEGIUM PATHOLOGICUM ul. Jaczewskiego 8b	Alpha Vision
4.	BIBLIOTEKA GŁÓWNA ul. Szkolna 18	Rankor
5.	Katedra i Zakład Toksykologii ul. Chodźki 8	Rankor
6.	HALA SPORTOWA ul. Chodźki 15	Rankor
7.	COLLEGIUM UNIVERSUM ul. Chodźki 1	Galaxy
8.	COLLEGIUM MAIUS-ANATOMICUM ul. Jaczewskiego 4	DSC
9.	Dom Studenta nr 1 ul. Chodźki 11	_____
10.	Dom Studenta nr 2 ul. Chodźki 9	Integra
11.	Dom Studenta nr 3 ul. Chodźki 7	Integra
12.	Dom Studenta nr 4 ul. Chodźki 13	Rankor
13.	Pomieszczenia biurowe TBV ul. Chodźki 19	Integra
14.	Ośrodek Medycyny Doświadczalnej ul. Jaczewskiego 8d	_____

15.	COLLEGIUM MAXIMUM ul. Staszica 4-6	_____
16.	Collegium Pharmaceuticum ul. Chodźki 4a	_____

Zapytanie nr 2:

Dotyczy: Zadania nr 12: Przeglądy okresowe stanu technicznego budynków.

Treść pytania:

Czy obiekty z poz. 16, 21, 22 załącznika nr 7.12. do SIWZ oznaczone jako wyłączone z użytkowania a podlegające przeglądowi są jakoś aktualnie zabezpieczone i czy jest do nich bezproblemowy dostęp np. ze strony służb technicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż:

- Obiekty w pozycjach 21. (t.j. Budynek przy ul. Hirszfelda 2) oraz 22 (t.j. Budynek przy ul. Hirszfelda 2a) są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, wszystkie okna na parterze zostały zamurowane, ponadto istnieje możliwość dostępu do w/w obiektów.

- Obiekt w pozycji 16 (t.j. Budynek Zakładów Ortopedycznych, ul. Chodźki 6.) był użytkowany do końca listopada 2015 r. obecnie pozostaje odłączony od mediów: woda, ciepło oraz pozostaje zamknięty dla osób trzecich. Istnieje możliwość dostępu do obiektu.

Zapytanie nr 3:

Dotyczy: Zadania nr 8: Przeglądy i konserwacje stacji uzdatniania i demineralizowania wody.

Treść pytania:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści do realizacji w/w zadania pracowników posiadających aktualne uprawnienia do pracy przy urządzeniach elektrycznych poniżej 1KV?

Odpowiedź:

W Odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający, zmienia zapisy punktu 2 w załączniku nr 7.8 do SIWZ w sposób następujący:
„Oświadczam, że będę realizował przedmiot zamówienia przy pomocy pracowników posiadających co najmniej, aktualne uprawnienia do pracy przy urządzeniach elektrycznych (Gr 1), doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia czynności konserwacyjnych i naprawczych urządzeń wchodzących w skład konserwowanych systemów”

Zapytanie nr 4:

Dotyczy: Zadania nr 6: Przeglądy i konserwacje urządzeń wentylacji, klimatyzacji z automatyką.

Treść pytania:

W "Wykaz urządzeń wentylacji i klimatyzacji zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" który stanowi załącznik nr 1 do Umowy w obiekcie "OŚRODEK MEDYCyny DOŚWIADCZALNEJ ul. Jaczewskiego 8D" oraz COLLEGIUM PATHOLOGICUM ul. Jaczewskiego 8B w specyfikacji w żadnej z central nie ma podanych wielkości filtrów. Czy mógłby Pan przesłać dokładne informacje odnośnie tych filtrów znajdujących się w centralach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż obiektach Collegium Pathologicum oraz w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej posiada następujące centrale wentylacyjne oraz wymaga rozmiarów filtrów zgodnie z poniższymi tabelarycznymi zestawieniami:

Zestawienie filtrów do central wentylacyjnych – Collegium Pathologicum					
Lp.	System	Centrala wentylacyjna	Filtr kieszeniowy B.FLT	Filtr działkowy P.FLT G4	Uwagi
1.	N1	VS-21-R-PHC/FS	428X287 - 2 SZT.	362X441 - 2 SZT.	Brak
2.	N2	VS-55-R-PHC/S	592X592 - 2 SZT.	394X622 - 3 SZT.	Brak
3.	N3	VS-55-L-PHC/S	592X592 - 2 SZT.	394X622 - 3 SZT.	Brak
4.	N4	VS-55-R-SS/PMHC	592X592 - 2 SZT.	394X622 - 3 SZT.	Brak
5.	N5	VS-55-L-SS/PMHC	592X592 - 2 SZT.	394X622 - 3 SZT.	Brak
6.	N6	VS-100-R-PHC/S	490X490 - 3 SZT., 428X287 - 3SZT.	394X495 - 6 SZT.	Brak
7.	N7	VS-75-R-PHC/S	428X428 - 3 SZT., 428X287 - 3 SZT.	362X441 - 6 SZT.	Brak
8.	N8	VS-21-R-S/HC/FS	428X287 - 2 SZT.	362X441 - 2 SZT.	Brak
9.	N9	VS-55-L-PHC/S	592X592 - 2 SZT.	394X622 - 3 SZT.	Brak
10.	N10	VS-21-L-PHC/FS	428X287 - 2 SZT.	362X441 - 2 SZT.	Brak
11.	N11	VS-15-R-S/HC-T	-	712X302 - 1SZT.	Brak
12.	N12	VS-10-R-S/HC-T	-	572X272 - 1SZT.	Brak
13.	N13	VS-10-R-S/HC-T	-	572X272 - 1SZT.	Brak
14.	N14	VS-10-R-S/HC/E-T	-	572X272 - 1SZT.	dodatkowo FILTR EU9 B
15.	N15	VS-10-R-S/HC/E-T	-	572X272 - 1SZT.	dodatkowo FILTR EU9 B
16.	N16	VS-40-R-S/HC/F	490X490 - 2SZT.	495X495 - 1SZT., 492X594 - 1SZT.	
17.	N17	VS-21-R-S/HC/F	428X287 - 2 SZT.	362X441 - 2SZT.	Brak
18.	N18	VS-30-L-PHC/FS	428X428 - 2SZT.	394X495 - 2SZT.	Brak

Zestawienie filtrów do central wentylacyjnych – Ośrodek Medycyny Doświadczalnej					
Lp.	System	Centrala wentylacyjna	Filtr B.FLR EU4	Filtr B.FLR EU9	Uwagi
1.	N1	MCKT011020R	610x305 - 1szt.	-	Brak
2.	N2	MCKS034240R	592x592 - 1szt., 592x287 - 1szt.	592x592 - 1szt., 592x287 - 1szt.	Brak
3.	N3	MCKH034880R	592x592 - 1szt., 592x287 - 1szt.	592x592 - 1szt., 592x287 - 1szt.	Brak
4.	N4	MCKH059880R	592x592 - 2szt., 592x287 -	592x592 - 2szt.,	Brak

			2szt.	592x287 - 2szt.	
5.	N5	MCKH0614280L	592x592 - 2szt., 592x287 - 3szt., 287x287 - 1szt.	592x592 - 2szt., 592x287 - 3szt., 287x287 - 1szt.	Brak
6.	N6	MCKS023030R	592x592 - 2szt.	-	Brak
7.	N7	MCKH034470R	592x592 - 1szt., 592x287 - 1szt.	592x592 - 1szt., 592x287 - 1szt.	Brak
8.	N8	MCKT01520R	610x305 - 1szt.	-	Brak
9.	N9	MCKH034170L	592x592 - 1szt., 592x287 - 1szt.	592x592 - 1szt., 592x287 - 1szt.	Brak

Zapytanie nr 5:

Dotyczy: Zadania nr 8: Przeglądy i konserwacje stacji uzdatniania i demineralizacji wody.

Treść pytania:

W związku z ogłoszonym przez Państwa zamówieniem na wykonanie przeglądów i konserwacji instalacji urządzeń w budynkach UM w Lublinie prosimy o doprecyzowanie parametrów dot. urządzeń dla zadania nr 8:

Odn.pkt. 1 - stacja zmiękczająca – prosimy o sprecyzowanie jaki typ stacji, ilość urządzeń wchodzących w jej skład, ich wielkość (ilość złożeń), rok produkcji,

Odn. pkt. 2 - sekcja z filtrami wstępnymi – jaki typ oraz ilość filtrów,

Odn. pkt.3 – filtr odwróconej osmozy – jaki typ, producent

Odn.pkt. 4 – lampa UV przepływowa 2 szt. – typ, wielkość, producent

Odn.pkt.5 – zbiornik na wodę uzdatnioną – wielkość zbiornika

Odn.pkt.6 – pompa obiegowa – typ, parametry

Odn.pkt.7 – pompa tłoczająca – typ, parametry

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada urządzenia o następujących parametrach technicznych:

- 1) Stacja zmiękczająca – Duplex, typ: J426CI00522, J426CI00542, 12x48 Canature, rok produkcji 2014
- 2) Sekcja z filtrami wstępnymi – Titan 1000 A-Series firmy UltraTec USA
- 3) Filtry odwróconej osmozy – Titan 1000 A-Series firmy UltraTec USA
- 4) Lampa UV przepływowa 2 szt. - WATTS Ultras Fiolet WUV-2-230 V USA
- 5) Zbiornik na wodę uzdatnioną - 1000 litrów
- 6) Pompa obiegowa - Aqwa Tec CDP 800 USA
- 7) Pompa tłoczająca – Zespół 2 pomp Grundfos MQ5

II. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W załączniku nr 7.1. do SIWZ „Formularz cenowy dla zadania nr 1” punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Oświadczam, że będę realizował przedmiot zamówienia przy pomocy pracowników posiadających co najmniej, aktualne uprawnienia do pracy przy urządzeniach elektrycznych w Grupie 1, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia czynności konserwacyjnych i naprawczych urządzeń wchodzących w skład konserwowanych systemów, tj. certyfikaty, autoryzacje, szkolenia.”
2. W załączniku nr 7.2. do SIWZ „Formularz cenowy dla zadania nr 2” punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Oświadczam, że będę realizował przedmiot zamówienia przy pomocy pracowników posiadających co najmniej, aktualne uprawnienia do pracy przy urządzeniach elektrycznych w Grupie 1, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia czynności konserwacyjnych i naprawczych urządzeń wchodzących w skład konserwowanych systemów, tj. certyfikaty, autoryzacje, szkolenia”.
3. W załączniku nr 7.2. do SIWZ „Formularz cenowy dla zadania nr 2” Zamawiający dodaje pkt. 5 o treści:
„Oświadczam, że posiadam kwalifikacje w postaci koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego, środki techniczne oraz kadrę umożliwiającą wykonywanie zadań objętych umową zgodnie z jej postanowieniami i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami”
4. W załączniku nr 7.3 do SIWZ „Formularz Cenowy dla zadania nr 3” punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Oświadczam, że będę realizował przedmiot zamówienia przy pomocy pracowników posiadających co najmniej, aktualne uprawnienia do pracy przy urządzeniach elektrycznych powyżej 1 kV w Gr1 E i D z uprawnieniami do wykonywania prac kontrolno- pomiarowych, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia czynności konserwacyjnych i naprawczych urządzeń wchodzących w skład konserwowanych systemów, tj. certyfikaty, autoryzacje, szkolenia”
5. W załączniku nr 7.8 do SIWZ „Formularz cenowy dla zadania nr 8” punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Oświadczam, że będę realizował przedmiot zamówienia przy pomocy pracowników posiadających co najmniej, aktualne uprawnienia do pracy przy urządzeniach elektrycznych (Gr 1), doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia czynności konserwacyjnych i naprawczych urządzeń wchodzących w skład konserwowanych systemów”
6. W załączniku nr 7.11 do SIWZ „Formularz cenowy dla zadania nr 11” punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Oświadczam, że będę realizował przedmiot zamówienia przy pomocy pracowników posiadających co najmniej, aktualne uprawnienia do pracy przy urządzeniach elektrycznych (Gr 1), doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia czynności konserwacyjnych i naprawczych urządzeń wchodzących w skład konserwowanych systemów”
7. W załączniku nr 7.12. do SIWZ „Formularz cenowy dla zadania nr 12” Zamawiający wykreśla w całości punkt nr 2.
8. W załączniku nr 7.13 do SIWZ „Formularz Cenowy dla zadania nr 13” punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Oświadczam, że będę realizował przedmiot zamówienia przy pomocy pracowników posiadających co najmniej, aktualne uprawnienia do pracy urządzeniach elektrycznych w Grupie 1, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia czynności konserwacyjnych i naprawczych urządzeń wchodzących w skład konserwowanych bram i zapór drogowych”

9. W zadaniu nr 6 „Przeglądy i konserwacje wentylacji i klimatyzacji z automatyką” w załączniku nr 1 do umowy „Wykaz urządzeń wentylacji i klimatyzacji zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, Zamawiający w obiekcie KiZ Toksykologii ul. Chodźki 8 w rubryce „rodzaj urządzenia” w poz. 1 dodaje zapis „(URZĄDZENIE OBJĘTE GWARANCJĄ) w sposób przedstawiony poniżej:

KiZ Toksykologii ul. Chodźki 8							
1	Centrala wentylacyjno - klimatyzacyjna (URZĄDZENIE OBJĘTE GWARANCJĄ)	NW1	KLIMOR	MCKH		HEPA, EU7, EU5	

Dodatkowo Zamawiający podaje rodzaj centrali oraz rozmiar filtrów do powyższego urządzenia:

Lp.	System	Centrala wentylacyjna	Filtr P.FLR EU5	Filtr B.FLR EU7	Uwagi
1.	N1	MCKH011225L	620x390x50 - 1szt.	592x287 - 2szt.	Filtr ULTRASORB CW292 592x287x292 - 1szt.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego naniesienia powyższych zmian w załącznikach zał. nr 7.1, 7.2., 7.3., 7.8., 7.11., 7.12., 7.13. do SIWZ – Formularz cenowy dla zdania (...). W przypadku braku naniesienia zmian, Zamawiający uzna, że Wykonawca uwzględnił powyższe zmiany w SIWZ podczas sporządzania oferty.

Niniejsze „Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ” stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie przeglądów i konserwacji instalacji urządzeń w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” (nr sprawy UM-ZP-262-6/16).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załącznik:

- 1) Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 1 do umowy „Wykaz urządzeń wentylacji i klimatyzacji zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” dotyczy zadania nr 6 „Przeglądy i konserwacje wentylacji i klimatyzacji z automatyką”

KANCLERZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Abramczak

ZALĄCZNIK NR 1 do Umowy nr
Zadanie nr 6 – Przeglądy i konserwacja urządzeń wentylacji, klimatyzacji i automatyki.

Wykaz urządzeń wentylacji i klimatyzacji zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

COLLEGIUM UNIVERSUM ul. Chodźki 1, Lublin

L.p.	RODZAJ URZĄDZENIA	SYSTEM / RODZAJ	PRODUCENT	MODEL / TYP URZĄDZENIA	WYMIARY FILTRÓW	KLASA FILTRÓW	WYMIANA FILTRÓW NA ROK	ILOŚĆ URZĄDZEŃ
1	Centrala wentylacyjna	N0.1	VTS	CV-A2-P/CNWV/1-6	592x592x300/7 + 287x592x300/3 G4 ;2x(490x490x590) F7	G4	min 2 razy	
2	Centrala wentylacyjna	W0.1	VTS	CV-A2-L/CNWV/1-6	592x592x300/7 + 287x592x300/3	G4	min 2 razy	
3	Centrala wentylacyjna	N0.2	VTS	CV-P2-P/N-10A/1-S	429x287x200/5 + 429x287x200/5	G4	min 2 razy	
4	Centrala wentylacyjna	N0.3	VTS	CV-P2-L/N-10A/1-S	429x287x200/5 + 429x287x200/5	G4	min 2 razy	
5	Centrala wentylacyjna	N1.1	VTS	CV-P1-L/N-10A/1-S	592x287x200/7	G4	min 2 razy	
6	Centrala wentylacyjna	W1.1	VTS	CV-P1-P/W-0A/1-S	bez filtra			
7	Centrala wentylacyjna	N1.2	VTS	CV-P1-P/N-14B/1-S	592x287x200/7, F781W13 475x475x78	G4, H13	min 2 razy	
8	Centrala wentylacyjna	W1.2	VTS	CV-P1-L/W-0A/1-S	592x287x600/8	F9	min 2 razy	
9	Centrala wentylacyjna	N1.3	VTS	CV-A1-P/CNWV/1-6	592x592x300/7	G4	min 2 razy	
10	Centrala wentylacyjna	W1.3	VTS	CV-A1-L/CNWV/1-6	592x592x300/7	G4	min 2 razy	
11	Centrala wentylacyjna	N1.4	VTS	CV-A2-L/CNWV/1-6	592x592x300/7 + 287x592x300/3	G4	min 2 razy	
12	Centrala wentylacyjna	W1.4	VTS	CV-A2-P/CNWV/1-6	592x592x300/7 + 287x592x300/3	G4	min 2 razy	
13	Centrala wentylacyjna	N1.5	VTS	CV-P1-P/N-10A/1-S	592x287x200/7	G4	min 2 razy	
14	Centrala wentylacyjna	W1.5	VTS	CV-P1-L/W-0A/1-S	bez filtra			
15	Centrala wentylacyjna	N2.1	VTS	CV-A2-P/CNWV/1-6	592x592x300/7 + 287x592x300/3	G4	min 2 razy	
16	Centrala wentylacyjna	W2.1	VTS	CV-A2-L/CNWV/1-6	592x592x300/7 + 287x592x300/3	G4	min 2 razy	
17	Centrala wentylacyjna	N2.2	VTS	CV-A2-P/X-27A/1-1	592x592x300/7 + 287x592x300/3	G4	min 2 razy	
					592x592x600/8 + 287x592x600/3	F9	min 2 razy	
					F781W13 475x475x78	H13	min 2 razy	
					2x(F781W46 535x535x78)	H13	min 2 razy	
18	Centrala wentylacyjna	W2.2	VTS	CV-A2-L/X-27A/1-1	592x592x300/7 + 287x592x300/3	G4	min 2 razy	
19	Centrala wentylacyjna	N2.3	VTS	CV-P1-P/N-10A/1-S	592x287x200/7	G4	min 2 razy	
20	Centrala wentylacyjna	N2.4	VTS	CV-A1-P/CNWV/1-6	592x592x300/7	G4	min 2 razy	
21	Centrala wentylacyjna	W2.4	VTS	CV-A1-L/CNWV/1-6	592x592x300/7	G4	min 2 razy	
22	Centrala wentylacyjna	N2.5	VTS	CV-P1-P/N-10A/1-S	592x287x200/7	G4	min 2 razy	
23	Centrala wentylacyjna	W2.5	VTS	CV-P1-L/W-0A/1-S	bez filtra			
		W2.5.1						
24	Centrala wentylacyjna	N2.6	VTS	CV-A1-L/CNWV/1-6	592x592x300/7	G4	min 2 razy	
25	Centrala wentylacyjna	W2.6	VTS	CV-A1-P/CNWV/1-6	592x592x300/7	G4	min 2 razy	
26	Centrala wentylacyjna	N3.1	VTS	CV-D1-P/N-10A/2-6	592x592x300/7	G4	min 2 razy	
27	Centrala wentylacyjna	W3.1	VTS	CV-D1-L/W-0A/1-6	bez filtra			
28	Centrala wentylacyjna	N3.2	VTS	CV-D2-L/X-266D/6-1	592x592x300/7 + 287x592x300/3	G4	min 2 razy	
29	Centrala wentylacyjna	W3.2	VTS	CV-D2-P/X-266D/6-1	592x592x300/7 + 287x592x300/3	G4	min 2 razy	
30	Centrala wentylacyjna	N3.3	VTS	CV-D1-P/N-10A/2-6	592x592x300/7	G4	min 2 razy	
31	Centrala wentylacyjna	W3.3	VTS	CV-D1-L/W-0A/1-6	bez filtra			
32	Centrala wentylacyjna	N3.4	VTS	CV-D1-L/X-266D/6-1	592x592x300/7	G4	min 2 razy	
33	Centrala wentylacyjna	W3.4	VTS	CV-D1-P/X-266D/6-1	592x592x300/7	G4	min 2 razy	
		W3.4.1	VTS		RF 300x200	G4	min 2 razy	
		W3.4.2	VTS		filtr węglowy 610x610x78	węglowy	min 2 razy	
34	Centrala wentylacyjna	N3.5	VTS	CV-D1-P/N-10A/2-6	592x592x300/7	G4	min 2 razy	
35	Centrala wentylacyjna	N3.6	VTS	CV-D1-P/X-266D/6-1	592x592x300/7	G4	min 2 razy	
36	Centrala wentylacyjna	W3.6	VTS	CV-D1-L/X-266D/6-1	592x592x300/7	G4	min 2 razy	
		W3.6.1			filtr węglowy 610x610x78	węglowy	min 2 razy	
37	Centrala wentylacyjna	N4.1	VTS	CV-D2-P/X-266D/6-1	592x592x300/7 + 287x592x300/3	G4	min 2 razy	
38	Centrala wentylacyjna	W4.1	VTS	CV-D2-L/X-266D/6-1	592x592x300/7 + 287x592x300/3	G4	min 2 razy	
39	Centrala wentylacyjna	N4.2	VTS	CV-D2-L/X-266D/6-1	592x592x300/7 + 287x592x300/3	F5	min 2 razy	
40	Centrala wentylacyjna	W4.2	VTS	CV-D2-P/X-266D/6-1	592x592x300/7 + 287x592x300/3	G4	min 2 razy	
					315x315	G4	min 2 razy	
					315x200	G4	min 2 razy	
					315x315	G4	min 2 razy	
41	Centrala wentylacyjna	W4.3	VTS	CV-D1-L/N-14B/2-6	592x592x300/7	G4	min 2 razy	
					592x592x600/8	F9	min 2 razy	
					F781W13 475x475x78	H13	min 2 razy	
					F781W13 475x475x78	H13	min 2 razy	
					F781W13 475x475x78	H13	min 2 razy	
					F781W13 475x475x78	H13	min 2 razy	
42	Centrala wentylacyjna	N4.4	VTS	CV-D1-P/N-10A/2-6	592x592x300/7	G4	min 2 razy	
43	Centrala wentylacyjna	N4.5	VTS	CV-D1-P/N-14B/2-6	592x592x300/7	G4	min 2 razy	
					592x592x600/8	F9	min 2 razy	
44	Centrala wentylacyjna	N4.6	VTS	CV-D1-P/N-10A/2-6	592x592x300/7	G4	min 2 razy	
45	Centrala wentylacyjna	N5.1	VTS	CV-D4-P/X-298K/6-1	2x(592x592x300/7)+2x(592x287x300/7)	G4	min 2 razy	
46	Centrala wentylacyjna	W5.1	VTS	CV-D4-L/X-298K/6-1	2x(592x592x300/7)+2x(592x287x300/7)	G4	min 2 razy	
47	Centrala wentylacyjna	NK-1(NK2)	VTS	CV-A1-L/N-10A/1-6	592x592x300/7	G4	min 2 razy	
48	Centrala wentylacyjna	NK-2(NK1)	VTS	CV-A1-L/N-10A/1-6	592x592x300/7	G4	min 2 razy	
49	Centrala wentylacyjna	NK-3	VTS	CV-A 2P N-10A/1-6	592x592x300/7 + 287x592x300/3	G4	min 2 razy	
50	Centrala wentylacyjna	NK-4	VTS	CV-P2-L/N-10A/1-S	429x287x200/5 + 429x287x200/5	G4	min 2 razy	
51	Centrala wentylacyjna	NW 1	VTS	RIS 1900HW		F5	min 2 razy	
52	Agregat skraplający	Aula	Cool		czynniki chłodzący	R22		1 kpl.
53	Klimatyzator	Daikin						22 kpl.
54	Klimatyzator	LG						2 kpl.
55	Klimatyzator	Fujitsu						8 kpl.
56	Klimatyzator	Samsung		przenośny				2 kpl.
57	Klimatyzator	Sharp						3 kpl.

COLLEGIUM MAIUS & ANATOMICUM ul. Jaczewskiego 4, Lublin

L.p.	RODZAJ URZĄDZENIA	SYSTEM / RODZAJ	PRODUCENT	MODEL / TYP URZĄDZENIA	WYMIARY FILTRÓW	KLASA FILTRÓW	WYMIANA FILTRÓW NA ROK	ILOŚĆ URZĄDZEŃ
------	-------------------	--------------------	-----------	---------------------------	-----------------	---------------	------------------------------	-------------------

1	Centrala wentylacyjna	NW1	VTS	CV-A 4L X-266D/6-1	2x(1225x917x50)	G4		
2	Centrala wentylacyjna	NW2	VTS	CV-A 3P X-266D/6-1	2x(1225x917x50)	G4		
3	Centrala wentylacyjna	NW3	VTS	CV-A 3L X-266D/6-1	2x(1225x917x50)	G4		
4	Centrala wentylacyjna	NW4	VTS	CV-A 3L X-266D/6-1	2x(1225x917x50)	G4		
5	Centrala wentylacyjna	KNW5	VTS	CV-A 5L X-266D/6-1	12x(592x592x300)+12x(592x592x300)	G4		
6	Centrala wentylacyjna	NW6	VTS	CV-A	2x(920x917x50)	G4		
7	Centrala wentylacyjna	NW7	VTS	CV-A	2x(612x609x50)	G4		
8	Centrala wentylacyjna	NW8	VTS	CV-A	2x(612x609x50)	G4		
9	Centrala wentylacyjna	NW10	VTS	CV-P1	620x355x50	G4		
10	Centrala wentylacyjna	NW 11	VTS	CV-P1	620x355x50	G4		
11	Klimatyzator		MIDEA		REZYSERKA			1
12	Klimatyzator		DAIKIN					6
13	Klimatyzator		FUJITSU					8
14	Agregat chłodniczy		CLIVET					2
15	Chłodnia komorowa na zwłoki							1
16	Wentylatory wyciągowe			WD 20				34

COLLEGIUM PHARMACEUTICUM ul. Chodźki 4a, Lublin

Lp.	RODZAJ URZĄDZENIA	SYSTEM / RODZAJ	PRODUCENT	MODEL / TYP URZĄDZENIA	WYMIARY FILTRÓW	KLASA FILTRÓW	WYMIANA FILTRÓW NA ROK	IŁOŚĆ URZĄDZEŃ
1	Centrala wentylacyjna	układ NW1	VBW		3x(446x800x100), 2x(519x800x100)	G4		
2	Centrala wentylacyjna	układ NW2	VBW		3x(446x1005x100), 3x(446x1005x100)	G4		
3	Centrala wentylacyjna	układ NW3	VBW		2x(592x905x100), 2x(287x905x100)	G4		
4	Centrala wentylacyjna	układ NW4	VBW		2x(879x592x100)	G4		
5	Centrala wentylacyjna	układ NW5	VBW		2x(879x592x100)	G4		
6	Centrala wentylacyjna	układ N6	VBW		757x330x50	G4		
7	Centrala wentylacyjna	układ NW7	VBW		2x(879x592x100)	G4		
8	Centrala wentylacyjna	układ NW8	VBW		2x(879x592x100)	G4		
9	Centrala wentylacyjna	układ NW9	VBW		2x(592x490x100)	G4		
10	Centrala wentylacyjna	układ NW10	VBW		2x(592x490x100)	G4		
11	Centrala wentylacyjna	układ NW11	VBW		2x(879x592x100)	G4		
12	Centrala wentylacyjna	układ NW12	VBW		2x(879x592x100)	G4		
13	Centrala wentylacyjna	układ N13	VBW		2x(592x905x100)	G4		
14	Centrala wentylacyjna	układ N14	VBW		2x(592x905x100)	G4		
15	Centrala wentylacyjna	układ N15	VBW		592x905x100, 287x905x100	G4		
16	Centrala wentylacyjna	układ N16	VBW		2x(592x905x100)	G4		
17	Centrala wentylacyjna	układ N17	VBW		592x905x100, 287x905x100	G4		
18	Centrala wentylacyjna	układ N18	VBW		592x905x100, 287x905x100	G4		
19	Centrala wentylacyjna	układ N19	VBW		592x905x100, 287x905x100	G4		
20	Centrala wentylacyjna	układ N20	VBW		592x905x100, 287x905x100	G4		
21	Centrala wentylacyjna	układ NH-1	VBW		630x330x500, 2 x (filtr absolutny N-H14-V35VZ 305x610x292)	F5, H14		
22	Centrala wentylacyjna	układ NH-2	VBW		592x592x500, 592x592x590, 2 x (filtr absolutny N-H14-V35VZ 610x610x292)	F5, F9		
23	Centrala wentylacyjna	NW1.1			Zakład Technologii Środków Leczniczych			
24	Wentylatory dachowe wyciągowe			WD 200				181
25	Wentylatory dachowe wyciągowe			WD 160				9
26	System Klimatyzacji		FUJITSU		21 szt jednostek zewnętrznych + 56 szt jednostek ściennych + 23 szt jednostek sufitowych			100
27	Chłodnia komorowa	Agregat chłodniczy	ALFA	ALFA H8				2
28	Wentylator kanałowy	W6			Lw 335 m3			1
29	Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą							1

COLLEGIUM MAXIMUM ul. Staszica 4/6, Lublin (OBIEKT OBJĘTY GWARANCJĄ)

Lp.	RODZAJ URZĄDZENIA	SYSTEM / RODZAJ	PRODUCENT	MODEL / TYP URZĄDZENIA	WYMIARY FILTRÓW	KLASA FILTRÓW	WYMIANA FILTRÓW NA ROK	IŁOŚĆ URZĄDZEŃ
1	Centrala wentylacyjna	układ NW1	VBW		879x592x100 x 2szt	G4		
2	Centrala wentylacyjna	układ NW2	VBW		592x490x100 x 2szt	G4		
3	Centrala wentylacyjna	układ NW3	VBW		592x490x100 x 2szt	G4		
4	Centrala wentylacyjna	układ NW4	VBW		879x592x100 x 2szt	G4		
5	Centrala wentylacyjna	układ NW5	VBW		940x330x100 x 2szt	G4		
6	Centrala wentylacyjna	układ NW6	VBW		940x330x100 x 2szt	G4		
7	Centrala wentylacyjna	układ NW7	VBW		940x330x100 x 2szt	G4		
8	Centrala wentylacyjna	układ NW8	VBW		630x330x100 x 2szt	G4		
9	Centrala wentylacyjna	układ NW9	VBW		630x330x100 x 2szt	G4		
10	Centrala wentylacyjna	układ N10W10	VBW		630x330x100 x 1szt	G4		
11	Centrala wentylacyjna	układ N11W11	VBW		630x330x100 x 1szt	G4		
12	Centrala wentylacyjna	układ N12	VBW		940x330x100 x 1szt	G4		
13	Wentylator wyciągowy	W12a						
14	Wentylator wyciągowy	W12b						
15	Wentylator wyciągowy	W12c						
16	Wentylator wyciągowy	W1						
17	Wentylator wyciągowy	W2						
18	Wentylator wyciągowy	W3						
19	Wentylator wyciągowy	W4						
20	Wentylator wyciągowy	W5						
21	Wentylator wyciągowy	W6						
22	Wentylator wyciągowy	W7						
23	Wentylator wyciągowy	W8						
24	System Klimatyzacji		FUJITSU	Split i VRF J	36 jednostek			1 kpl.

COLLEGIUM MEDICUM ul. Radziwiłłowska 11, Lublin

Lp.	RODZAJ URZĄDZENIA	SYSTEM / RODZAJ	PRODUCENT	MODEL / TYP URZĄDZENIA	WYMIARY FILTRÓW	KLASA FILTRÓW	WYMIANA FILTRÓW NA ROK	IŁOŚĆ URZĄDZEŃ
1	Centrala wentylacyjna	układ NW1	VTS	VS-40L-PH/SS VENTUS	495x1080x50, 285x572x50	G4		
2	Centrala wentylacyjna	układ NW2	VTS	VS-10R-H/SE-T VENTUS	z filtrami absolutnymi HEPA			
3	Centrala wentylacyjna	Centrala EkoZefir		Rk-200-SPE-2.2				2

4	Centrala wentylacyjna	Centrala EkoZefir	Rk-200-SPE-3-0			2
5	System wentylacji	Wyciąg	AERECO	wentylatorem z regulatorem typu VAM 767		59
6	Wentylator	Wyciąg		Quadro micro 100 T		2
7	Wentylator	Wyciąg		Quadro micro 80 T		2
8	System Klimatyzacji		FUJITSU	7 szt jednostek zewnętrznych + 42 szt jednostek wewnętrznych		49
9	wentylatory dachowe					13
10	wentylacja	konwektory wentylatorowe	UWK-E-H-S			11
11	Klimatyzacja	Szafy klimatyzacyjne	typXST 1015D ze skraplaczami UCM 501A			2
12	Klimatyzacja		FUJITSU	YG-54LATT+ ABYG -54 LRTA		1
13	Klimatyzacja		FUJITSU	G - 09 LEC + ASYG -09 LECA		1
14	Klimatyzacja		FUJITSU	ASYG09LE + AOYG09LE		1
15	Klimatyzacja		DAIKIN			5
16	Wentylacja	wentylator osiowy	WB-S			1

COLLEGIUM NOVUM ul. AL. RACŁAWICKIE 1, Lublin (OBIEKT OBJĘTY GWARANCJĄ)

L.p.	RODZAJ URZĄDZENIA	SYSTEM / RODZAJ	PRODUCENT	MODEL / TYP URZĄDZENIA	WYMIARY FILTRÓW	KLASA FILTRÓW	WYMIANA FILTRÓW NA ROK	IŁOŚĆ URZĄDZEŃ
1	centrala wentylacyjna	Układ NW	Clima - Produkt	GOLEM wielkość 3				1
2	centrala podwieszana	Nawiew	Clima -Produkt	HERMES				1
3	Aparaty grzewczo - wentylacyjne		JUWENT					3
4	Klimatyzatory							5
5	Wentylacja				Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną			2
6	System Klimatyzacji	Multi Split	Mitsubishi		13 szt + 148 szt jednostek wewnętrznych			161
7	System Klimatyzacji	Split	Mitsubishi	PUHZ-RP100VHA3 + PCA-RP100GA(Wirad)				1
8	System Klimatyzacji	Split	Mitsubishi	PUHZ -RP 100 YKA + PEAD-RP100JA				1
9	System Klimatyzacji	Szafy klim. Prec.			w pom. Serwerowni			2
10	System Klimatyzacji	Agregat	Mitsubishi	PUHZ-RPHZ-RP250 YKA + moduł zewnętrzny wymiennika PAC-IF011B-E				1
11	System Wentylacji	Went. Wyciągowe	AERECO					55

OŚRODEK MEDYCyny DOŚWIADCZALNEJ ul. Jaczewskiego 8D, Lublin (OBIEKT OBJĘTY GWARANCJĄ)

L.p.	RODZAJ URZĄDZENIA	SYSTEM / RODZAJ	PRODUCENT	MODEL / TYP URZĄDZENIA	WYMIARY FILTRÓW	KLASA FILTRÓW	WYMIANA FILTRÓW NA ROK	IŁOŚĆ URZĄDZEŃ
1	Centrala wentylacyjna	N1	KLIMOR	MCKT 01R	typ filtra EU4 FS-50			
2	Centrala wentylacyjna	N2W2	KLIMOR	MCKS 03R/03L	typ filtra 4 x EU4FK			
3	Centrala wentylacyjna	N3W3	KLIMOR	MCKH 03R/03L	typ filtra EU4FK x2, EU9FK x2			
4	Centrala wentylacyjna	N4W4	KLIMOR	MCKH 05L/05L	typ filtra EU4FK x2, EU9FK x2			
5	Centrala wentylacyjna	N5W5	KLIMOR	MCKH 06L/06L	typ filtra EU4FK x3, EU9FK x3			
6	Centrala wentylacyjna	N6W6	KLIMOR	MCKS 02R/02L	typ filtra EU4FK x2			
7	Centrala wentylacyjna	N7W7	KLIMOR	MCKH 03R/03L	typ filtra EU4FK x2, EU9FK x2			
8	Centrala wentylacyjna	N8	KLIMOR	MCKT 01R	typ filtra Eu4FS-50			
9	Centrala wentylacyjna	N9W9	KLIMOR	MCKH 03L/03R	typ filtra EU4FK x2, EU9FK x2			
10	Klimatyzatory	K1	FUJITSU		14 jednostek wew.			1 kpl.
11	Klimatyzatory	K2	FUJITSU		11 jednostek wew.			1 kpl.
12	Klimatyzatory	K3	FUJITSU		8 jednostek wew.			1 kpl.
13	Klimatyzator	K4	FUJITSU	Split	1 zew +1 wew			1 kpl.
14	Klimatyzator	K5	FUJITSU	Split	1 zew +1 wew			1 kpl.
15	Klimatyzator	K6	FUJITSU	Split				
16	Agregaty chłodząco - grzejące	VRF	FUJITSU		7 szt			7

COLLEGIUM PATHOLOGICUM ul. Jaczewskiego 8B, Lublin (OBIEKT OBJĘTY GWARANCJĄ)

L.p.	RODZAJ URZĄDZENIA	SYSTEM / RODZAJ	PRODUCENT	MODEL / TYP URZĄDZENIA	WYMIARY FILTRÓW	KLASA FILTRÓW	WYMIANA FILTRÓW NA ROK	IŁOŚĆ URZĄDZEŃ
1	Centrala wentylacyjna	NW1	VTS	VENTUS	zestaw filtrów B. FLR EU-5, B. FLR EU7			
2	Centrala wentylacyjna	NW2	VTS	VENTUS	zestaw filtrów B. FLR EU-5			
3	Centrala wentylacyjna	NW3	VTS	VENTUS	zestaw filtrów B. FLR EU-5			
4	Centrala wentylacyjna	NW4	VTS	VENTUS	zestaw filtrów B. FLR EU-5			
5	Centrala wentylacyjna	NW5	VTS	VENTUS	zestaw filtrów B. FLR EU-5			
6	Centrala wentylacyjna	NW6	VTS	VENTUS	zestaw filtrów B. FLR EU-5			
7	Centrala wentylacyjna	NW7	VTS	VENTUS	zestaw filtrów B. FLR EU-5, B. FLR EU7			
8	Centrala wentylacyjna	N8	VTS	VENTUS	zestaw filtrów P. FLR EU-5, B. FLR EU7			
9	Centrala wentylacyjna	NW9	VTS	VENTUS	zestaw filtrów B. FLR EU-5			
10	Centrala wentylacyjna	NW10	VTS	VENTUS	zestaw filtrów B. FLR EU-5, B. FLR EU7			
11	Centrala wentylacyjna	N11	VTS	VENTUS	zestaw filtrów P. FLR EU-5			
12	Centrala wentylacyjna	N12	VTS	VENTUS	zestaw filtrów P. FLR EU-5			
13	Centrala wentylacyjna	N13	VTS	VENTUS	zestaw filtrów P. FLR EU-5			
14	Centrala wentylacyjna	N14	VTS	VENTUS	zestaw filtrów P. FLR EU-5, B. FLR EU7			
15	Centrala wentylacyjna	N15	VTS	VENTUS	zestaw filtrów P. FLR EU-5, B. FLR EU7			
16	Centrala wentylacyjna	N16	VTS	VENTUS	zestaw filtrów B. FLR EU-5, B. FLR EU7			
17	Centrala wentylacyjna	N17	VTS	VENTUS	zestaw filtrów B. FLR EU-5, B. FLR EU7			
18	Centrala wentylacyjna	NW18	VTS	VENTUS	zestaw filtrów B. FLR EU-5, B. FLR EU7			
19	System klimatyzacji	K1 VRF	FUJITSU		jednostki wewnętrzne 16 szt+ jednostki zewnętrzne 3 szt			1 kpl.
20	System klimatyzacji	K2 VRF	FUJITSU		jednostki wewnętrzne 40 szt+ jednostki zewnętrzne 3 szt			1 kpl.
21	System klimatyzacji	K3 VRF	FUJITSU		jednostki wewnętrzne 43 szt+ jednostki zewnętrzne 3 szt			1 kpl.
22	System klimatyzacji	K4 VRF	FUJITSU		jednostki wewnętrzne 28 szt+ jednostki zewnętrzne 2 szt			1 kpl.
23	System klimatyzacji	K5 VRF	FUJITSU		jednostki wewnętrzne 39 szt+ jednostki zewnętrzne 3 szt			1 kpl.
24	System klimatyzacji	Szafa klimatyzacji precyzyjnej	PROGRESSO	XST1007D	funkcją chłodzenia, ogrzewania, osuszania,nawilżania			2 kpl.
25	klimatyzatory		DAIKIN					3 kpl.

26	klimatyzatory		HAIER				1 kpl.
27	System klimatyzacji		FUJITSU	AJYA54LALH + AUXA-39GALH, AUXB-24GALH, AUXB-12GALH	1 jedn. Zew + 3 jedn wew. - med. Sądowa		1 kpl.
28	klimatyzatory		FUJITSU		klimatyzacja rozdzielni i UPSa		3 kpl.
29	klimatyzatory	Agregaty skraplające	CLINT	MHA K 15 - 131			18 szt.
30	Wentylacja	went. Wyciągowe			dachowe 29szt + kanałowe 41szt.		70
31	Wentylacja	went. Wyciągowe	MERCOR	mcr Pasat 31	oddymianie klatki schodowej		1
32	klimatyzatory		FUJITSU		pomieszczenie 2.62		1 kpl.
33	System klimatyzacji	Chłodnia komor.					2 kpl.
34	System klimatyzacji	Chłodnia szuflad.					1 kpl.
35	Centrala wentylacyjna				Med. Sądowa		

POZOSTAŁE OBIEKTY

L.p.	RODZAJ URZĄDZENIA	SYSTEM / RODZAJ	PRODUCENT	MODEL / TYP URZĄDZENIA	WYMIARY FILTRÓW	KLASA FILTRÓW	WYMIANA FILTRÓW NA ROK	ILOŚĆ URZĄDZEŃ
TBV - UL. CHODŹKI 19 (OBIEKT OBJĘTY GWARANCJĄ)								
1	System Klimatyzacji	SPLIT	FUJITSU	ARYG30LM + AOYG30L	2 jedn. Zew + 2 jedn. Wew.			1 kpl.
2	System Klimatyzacji	SPLIT	FUJITSU	ARYG24LM + AOYG24L	1 jedn. Zew + 1 jedn. Wew.			1 kpl.
3	System Klimatyzacji	MULTI SPLIT	FUJITSU	ASYG14LM + AOYG45L	1 jedn. Zew + 3 jedn. Wew.			1 kpl.
4	System Klimatyzacji	MULTI SPLIT	FUJITSU	ASYG. LM + AOYG45LB	1 jedn. Zew + 6 jedn. Wew.			1 kpl.
5	System Klimatyzacji	MULTI SPLIT	FUJITSU	ASYG. LF/M + AOYG45L	1 jedn. Zew + 5 jedn. Wew.			1 kpl.
6	System Klimatyzacji	MULTI SPLIT	FUJITSU	ASYG. LM + AOYG45LB	1 jedn. Zew + 7 jedn. Wew.			1 kpl.
7	System wentylacji	Centrala podwieszana nawiewna						3
8	System wentylacji	Wentylator		VAM				2
9	System wentylacji	Wentylator		VCR				2
Budynek Doświadczalny KIZ Toksykologii ul. Chodźki 8								
1	Centrala wentylacyjno klimatyzacyjna (URZĄDZENIE OBJĘTE GWARANCJĄ)	NW2	VTS		287x592x300/3	G4		
2	Centrala wentylacyjno klimatyzacyjna	NW1	VTS		2x(592x592x300/7), cylinder nawilzacza DT 3264	G4		
KIZ Toksykologii ul. Chodźki 8								
1	Centrala wentylacyjno - klimatyzacyjna (URZĄDZENIE OBJĘTE GWARANCJĄ)	NW1	KLIMOR	MCKH		HEPA, EU7, EU5		
2	Centra nawiewna		VTS		2x(429x287x200/5)	G4		
SPSK 4 - Pomieszczenia po Zakładzie Immunologii Klinicznej w budynku ul. Jaczewskiego 8								
1	Centrala wentylacyjna	Układ Nw-1.1	VTS	VS15P.FLT		G4		1
2	Centrala wentylacyjna	Układ N -2.2	VTS	VS10P.FLT		G4		1
3	Klimatyzator		Daikin					1 kpl.
SPSK 4 - KIK Ginekologii Operacyjnej, KIK Położnictwa i Perinatologii, KIK Nefrologii z pracownią Diagnostyki Molekularnej, KIZ Medycyny Nuklearnej, KIZ Chirurgii i Transplantologii ul. Jaczewskiego 8								
1	Klimatyzator		DAIKIN	KIK Ginekologii operacyjnej				4 kpl.
2	Klimatyzator		DAIKIN	KIK położnictwa i Perinatologii				1 kpl.
3	Klimatyzator		DAIKIN	KIK Nefrologi z Prac. Diagnostyki Molekularnej				1 kpl.
4	Klimatyzator		FUJITSU					1 kpl.
5	Klimatyzator		SHARP					1 kpl.
6	Klimatyzator		FUJITSU	K i K Chirurgii Ogólnej i Traspat.				1 kpl.
7	Klimatyzator		FUJITSU	KIZ Medycyny Nuklearnej				2 kpl.
Hala Sportowa ul. Chodźki 15								
1	Centrala wentylacyjna	Układ NW-1.1						1
2	Centrala wentylacyjna	Układ NW-1.2						1
3	Wentylacja	Went. Dach. W						5
4	Klimatyzator	Klim. Przecnośny						1
DSK KIZ Propedeutyki Pediatrii ul. Arsztańskiej								
1	Klimatyzator		DAIKIN	KIZ Propedeutyki Pediatrii				1 kpl.
SPSK 1 KIZ Ginekologii i Onkologii ul. Staszica 16								
1	Klimatyzator		HITACHI	KIK Ginekologii nowotworów 1 jedn. Zew + 3 jedn. Wew.				1 kpl.
2	Klimatyzator		MITSUBISHI	KIK Ginekologii nowotworów				1 kpl.
3	Klimatyzator		FUJITSU	KIK Położnictwa i Patologii Ciąży				1 kpl.
Biblioteka Główna ul. Szkolna 18								
1	Klimatyzator		FUJITSU					3 kpl.
2	klimatyzator		DAIKIN					1 kpl.
Kliniczne Centrum Stomatologiczne - Zakład Medycyny Jamy Ustnej ul. Lubartowska 58								
1	Klimatyzator							3 kpl.
DS. nr 1 ul.Chodźki 11								
1	Wentylacja	Wentylatory	AERECO	typ VBP900				31
2	Wentylacja	Wentylatory	QUADRO					6
3	Klimatyzator (URZĄDZENIE OBJĘTE GWARANCJĄ)		FUJITSU					1 kpl.
DS. nr 3 ul.Chodźki 7								
1	Klimatyzator							2 kpl.
Medycyna Nuklearna PET/CT ul. Jaczewskiego 8C								
1	Klimatyzator							2 kpl.
Budynek Stomatologii ul. Karmelicka 4								
1	Klimatyzatory		DAIKIN					5 kpl.