



Fax: 48 (81) 448-52-01

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

Fax: 48 (81) 448-52-71, 448-52-81

Kanclerz

Zastępca Kanclerza

Z-ca Kanclerza - Kwestor

Kierownik

tel. 48 (81) 448-52-00

tel. 48 (81) 448-52-00

tel. 48 (81) 448-54-00

Dział Zamówień Publicznych

tel. 48 (81) 448-52-72

tel. 448-52-70 do 77

UM-ZP-262-12/18

Lublin, dnia 19.03.2018 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pomieszczeń auli U zlokalizowanej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8 na potrzeby dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Pzp, odpowiada na następujące zapytania:

Treść zapytania nr 1:

Zgodnie z przedmiotem robót dotyczącym wyposażenia należy zamontować platformę dla niepełnosprawnych. Proszę o podanie specyfikacji technicznej platformy, wskazanie miejsca montażu oraz sposobu zasilania 230/400V.

Odpowiedź: Zamawiający podaje specyfikację techniczną platformy dla niepełnosprawnych:

Udźwig	250 kg
Moc	0,54 kW
Prędkość podróżowania	0,1 m/s
Zasilanie	24 DC / 220V-230V ~50Hz
Szyna	Aluminiowa, mocowana do ściany (nośnej) lub do stopni schodów (na słupkach)
Wymiary platformy	Dostępne standardowo: 850x700 mm (inne rozmiary w opcji)
Minimalna szerokość schodów	85 cm przy montażu toru do ściany
Kąt nachylenia schodów	0°-45°
Automat	standard
Szerokość po złożeniu	35cm

Platforma schodowa w pełni automatyczna, ruch po aluminiowym torze jezdnym, samoczynne otwieranie i zamykanie na przystankach końcowych, zasilana akumulatorowo.

Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi: Opis techniczny – Branża elektryczna – Rewizja A (Załącznik nr 1), Strona tytułowa opisu technicznego – Branża elektryczna – rewizja A (Załącznik nr 2), Rysunek E8 – rewizja A (Załącznik nr 3), Rysunek E4 – rewizja A (Załącznik nr 4). Zamawiający informuje, że miejsce i sposób zasilania platformy pokazują rysunki - Załącznik 3 i 4.

Treść zapytania nr 2: Zgodnie z przedmiarem robót budowlanych poz. 2 uwzględniono wykucie z muru 13 szt podokienników z poziomu wysoki parter, brak wykucia 2 szt podokienników w poziomie niski parter. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (ust. 11 pkt. 11.6) będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ: "W przypadku rozbieżności ilościowych i asortymentowych pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarami robót należy przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeżeli Wykonawca uważa, że dany element nie występuje w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1.2.3 wzoru umowy".

Treść zapytania nr 3: Zgodnie z przedmiarem robót budowlanych w opisie poz. 43 jest „*gładź gipsowa 3mm-tynk akustyczny systemowy*”. Czy pozycję należy wycenić jako wykonanie tynku akustycznego systemowego?

Odpowiedź: Należy wycenić tynk akustyczny zgodnie z dokumentacją projektową.

Treść zapytania nr 4: Zgodnie z przedmiarem robót budowlanych poz. 72 przyjęto 5 szt drzwi Dp 3, na rzucie niskiego parteru narysowano 2 szt oraz piwnicy 2 szt = 4 szt. Którą przyjąć wielkość?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (ust. 11 pkt. 11.6) będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ: "W przypadku rozbieżności ilościowych i asortymentowych pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarami robót należy przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeżeli Wykonawca uważa, że dany element nie występuje w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1.2.3 wzoru umowy".

Na rzucie niskiego parteru wrysowane są 3 szt drzwi Dp 3 oraz w piwnicy 2 szt.

Treść zapytania nr 5: Zgodnie z przedmiarem robót budowlanych poz. 73 przyjęto 10 elementów po 0,8 m = 8,00mb. Czy Inwestor planuje wykonanie balustrad szklonych tak jak na Auli R, co wiąże się ze zwiększeniem powierzchni balustrad szklonych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonanie balustrad szklonych tak jak na Auli R. Zamawiający załącza schemat montażu balustrad szklanych punktowo do ściany (Załącznik nr 5).

Treść zapytania nr 6: Dot. drzwi Dw1 w zestawieniu jest wpisana ościeżnica obejmująca, narożna. Rozumiem, że ten typ ościeżnic jest do wyboru dla wykonawcy.

Odpowiedź: Nie. Należy wycenić ościeżnice:

- obejmującą 5szt.
- narożną 2szt.

Treść zapytania nr 7: W kilku miejscach, gdzie usytuowane są drzwi Dw1 oraz w miejscu montażu Dw2, jest bardzo wąski węgierek lub go brak. Pytanie, czy można zastosować tu ościeżnicę blokową + opaska wąska typu ćwierćwałek?

Odpowiedź: Nie. Zmiana ościeżnicy powoduje powiększenie otworu drzwiowego, co spowoduje, że ościeżnice się nie zmieszczą.

Treść zapytania nr 8: Z jakiego materiału powinny zostać wykonane ościeżnice do drzwi płycinowych?

Odpowiedź: Ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej gr. 1,5mm

Treść zapytania nr 9: W jakim kolorze mają być wykonane drzwi Dw2, Dw3?

Odpowiedź: Wykończenie fornir jesionowy.

Treść zapytania nr 10: Drzwi Dw4 ze względu na fakt, że kolor RAL 1035 perlbeige jest kolorem niestandardowym i wielu producentów stolarki drzwiowej nie ma go w swojej ofercie, czy można zmienić kolor na jakiś inny standardowy z palety RAL? Jeśli tak, to na jaki?

Odpowiedź: Nie.

Treść zapytania nr 11: Drzwi Dz1- czy można wykonać je z profili aluminiowych?

Odpowiedź: Tak.

Treść zapytania nr 12: Czy laminat HPL w drzwiach płytowych można zmienić na CPL 0,2 lub 0,7?

Odpowiedź: Nie.

Treść zapytania nr 13: Dot. drzwi Dp1, Dp2, Dp3:

- jaki rodzaj antypaniki jest przewidziany dla tych drzwi (D, E, B)? W jakiej konfiguracji okuć np. dźwignia/klamka, gałka/klamka, gałka/dźwignia itp.
- czy na obu skrzydłach ma być funkcja paniczna, czy na skrzydle czynnym?
- czy w przypadku dźwigni panicznej, można zastosować okucia z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: W drzwiach nie jest wymagana dźwignia antypaniczna.

Treść zapytania nr 14: Dot. drzwi Dp3- drzwi pełne EI60, czy można zastosować tu drzwi stalowe płytowe?

Odpowiedź: Nie. Można zastosować drzwi stalowe płaszczone.

Treść zapytania nr 15: Pyt. dot. Barierek - czy można zastosować szkło barwione w masie zamiast kosztownego szkła z folią Vanceva. Nadmienię, że szkło barwione w masie nie występuje w kolorze różowym. Dostępne są kolory szare, zielone, niebieskie.

Odpowiedź: Nie.

Treść zapytania nr 16: Czy w auli U można zastosować ten sam rodzaj mocowania szkła, jaki został zamontowany w auli A (mocowanie punktowe, montaż do ściany)?

Odpowiedź: W auli A nie było barier z szkła z folią Vanceva. Jeżeli Wykonawca ma na myśli aulę R to mocowanie punktowe jest akceptowalne.

Treść zapytania nr 17: W zestawieniu drzwi P.POŻ. – rys. 9, drzwi Dp1, Dp2, Dp3 określone są jako aluminiowe natomiast w przedmiarze (poz. 72) i w zestawieniu materiałów występują jako stalowe. Prosimy o określenie z jakiego materiału mają być wykonane.

Odpowiedź: Należy wycenić drzwi Dp1 i Dp2 jako aluminiowe natomiast drzwi Dp3 jako stalowe płaszczone.

Treść zapytania nr 18: W zestawieniu drzwi P.POŻ. – rys. 9 w stosunku do drzwi Dp1, Dp2, Dp3 określona jest akustyka min. 37dB co jest trudne do osiągnięcia w drzwiach wewnętrznych szklonych szybą pojedynczą. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania drzwi o izolacyjności 33dB.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje drzwi o izolacyjności 33dB.

Treść zapytania nr 19: Proszę o określenie wyposażenia do drzwi Dp1, Dp2, Dp3 oznaczonych jako „Ewakuacja”, czy drzwi mają być wyposażone w dźwignie antypaniczne? Jeśli tak to czy w drzwiach Dp1 i Dp2 dźwignie mają być na obydwu skrzydłach.

Odpowiedź: Nie jest wymagane zastosowanie dźwigni antypanicznych w drzwiach.

Treść zapytania nr 20: W opisie stolarki w punkcie 8.6 Stolarka jest następująca wzmianka:

"Należy zwrócić uwagę aby przy doborze drzwi zachować wymaganą szerokość i wysokość w świetle nie pomniejszaną o wystające elementy jak np. klamki, domykacze itp."

Czy powyższy zapis dotyczy wyłącznie drzwi z okuciami ewakuacyjnymi, czy wszystkich drzwi bez wyjątku? Z doświadczenia wiem, że powyższą regułę stosuje się w przypadku drzwi ewakuacyjnych (jest to nawet wskazane), natomiast co do drzwi pozostałych kwestia zapatrywań, czy też potrzeb Użytkownika.

Zatem proszę o odpowiedź, czy powyższy zapis dotyczy wszystkich drzwi bez wyjątków, czy też tylko tych, które są zaopatrzone w okucia paniczne.

Odpowiedź: Powyższa uwaga dotyczy wszystkich drzwi bez wyjątku.

Treść zapytania nr 21: Proszę o wyjaśnienie odnośnie działu stolarka. W zestawieniu drzwi ppoż występują jako aluminiowe, w opisach i innych dokumentach jako stalowe. Prosiłabym o określenie materiałów drzwi.

Odpowiedź: Drzwi ppoż Dp1 i Dp2 należy wycenić jako aluminiowe, natomiast drzwi Dp3 jako stalowe płaszczone.

Treść zapytania nr 22: W opisie widnieje informacja o wymianie stolarki zewnętrznej i wewnętrznej okiennej. Okien nie ma w zestawieniu.

Odpowiedź: Projekt remontu auli U nie przewiduje wymiany stolarki okiennej. Opis o wymianie stolarki okiennej jest błędny (dotyczył auli R).

Treść zapytania nr 23: Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie wykładziny filcowej w pomieszczeniu Auli ?

Odpowiedź: W pomieszczeniu Auli należy wykonać wykładzinę dywanową o parametrach zgodnych ze specyfikacją z opisu dokumentacji projektowej. W opisie technicznym, na rzutach pomieszczeń oraz w przedmiarze błędnie określono wykładzinę jako linoleum.

Treść zapytania nr 24: Pytanie - odnośnie drzwi Dp1, Dp2 - czy można zmniejszyć nieco wymagania odnośnie akustyki w tych drzwiach? Zakładając, że drzwi powinny być bezprogowe i należałoby zrobić je z progiem opadającym (w celu wzmocnienia izolacyjności akustycznej), to moje przeliczenia dla drzwi EI60 1700x2000 wychodzą na poziomie $R_w=33\text{dB}$. Nieco łatwiej byłoby w drzwiach z progiem stałym, ale taka opcja prawdopodobnie nie przejdzie, biorąc pod uwagę, iż jest to budynek szpitalny. Moje pytanie brzmi, czy mamy jakieś "widelki" odnośnie wymagań akustycznych, czy to 37db jest wartością bezwzględnie wymagalną? Obawiam się, że będzie trudno uzyskać w tych konstrukcjach taką wartość.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje drzwi o izolacyjności 33dB.

UWAGA:

Niniejsze „Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ” stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę pomieszczeń auli U zlokalizowanej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8 na potrzeby dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nr sprawy UM-ZP-262-12/18.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

W załączeniu:

Załącznik nr 1 – Opis techniczny – Branża elektryczna – Rewizja A

Załącznik nr 2 – Strona tytułowa opisu technicznego – Branża elektryczna – rewizja A

Załącznik nr 3 – Rysunek E8 – rewizja A

Załącznik nr 4 - Rysunek E4 – rewizja A

Załącznik nr 5 - Schemat montażu balustrad szklanych

KANCLERZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Adamczuk

