



UNIwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin, al. Raławickie 1

Fax: 48 (81) 448-52-01

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

Fax: 48 (81) 448-52-71, 448-52-81

Kancierz

Zastępca Kancierza

Z-ca Kancierza - Kwestor

tel. 48 (81) 448-52-00

tel. 48 (81) 448-52-00

tel. 48 (81) 448-54-00

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik

tel. 48 (81) 448-52-72

tel. 448-52-70 do 77

UM-ZP-262-7/18

Lublin, dnia 02.03.2018 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami.

Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Pzp, odpowiada na następujące zapytania:

Treść zapytania nr 1: Zamawiający w §10 ust. 3 projektu umowy wymaga by Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi wykonywał przeglądy, serwis i konserwację wszystkich instalacji i urządzeń. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie ujął serwisów i konserwacji instalacji i urządzeń w przedmiocie zamówienia określonym w części III SIWZ. Serwisów i konserwacji Zamawiający nie wymienia ani w części III pkt 1 SIWZ ani nie wymienia kodów CPV dla tych usług.

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę hali widowiskowo-sportowej natomiast przeglądy, serwis i konserwacje instalacji i urządzeń dotyczą czynności po wykonaniu przedmiotu zamówienia i są związane z dotrzymaniem przez Wykonawcę robót warunków gwarancji producenta urządzeń. W związku z powyższym Zamawiający nie ma obowiązku umieszczania kodów CPV dla konserwacji.

Treść zapytania nr 2: W §10 ust. 2 projektu umowy Zamawiający określił, że gwarancja na urządzenia wynosi 36 miesięcy (chyba, że gwarancja producenta jest dłuższa) oraz że w zakres tej gwarancji wchodzi min. 3 przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację urządzeń, natomiast w §10 ust. 3 projektu umowy Zamawiający wprowadził obowiązek przeglądów, serwisowania i konserwacji wraz z zakupem i wymianą materiałów dla instalacji i urządzeń w okresie gwarancji i urządzeń. W związku z tym, że stwierdzenie „zapewniające bezusterkową eksploatację urządzeń” jest nieprecyzyjne i nie wiadomo do jakich czynności miałyby się odnosić wnioskujemy o zmianę zapisu §10 ust. 2 w ten sposób by wykreślić w nim zdanie drugie. Ponadto wnosimy o wykreślenie w §10 ust. 3 wyrazu „instalacji”, tak by obowiązek serwisowania i konserwacji wraz z wymianą materiałów odnosił się do urządzeń, które objęte są krótszym okresem gwarancyjnym niż pozostałe elementy przedmiotu umowy. Założenia przetargu zakładają nawet 10 letni okres gwarancyjny i wymóg by w tak długim okresie Wykonawca wykonywał serwisy i konserwację wraz z wymianą materiałów jest wymaganiem nadmiernym i nieracjonalnym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że obowiązek przeglądów, serwisu i konserwacji wraz z zakupem i wymianą materiałów dla instalacji i urządzeń w okresie gwarancji, jest wymagany w zakresie zgodnym z wymaganiami producenta do utrzymania gwarancji urządzeń w okresie trwającym nie mniej niż 36 miesięcy.

Treść zapytania nr 3: Wnioskujemy o zmianę zapisu §10 ust. 5 tak by obowiązek usunięcia wad w przedmiocie umowy wydłużyć z 7 do 10 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ, czyli Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad bezpłatnie w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia Zamawiającemu wady lub w innym technicznie możliwym terminie uzgodnionym przez Strony po przedstawieniu stosownego uzasadnienia przez Wykonawcę.

Treść zapytania nr 4: Prosimy o potwierdzenie, że opłaty przyłączeniowe wynikające z Umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE obiektu hali sportowej w Lublinie przy ul. Chodźki dz. nr 4/32 są poza zakresem Generalnego Wykonawcy i zostaną uiszczone przez Inwestora.

Odpowiedź: Opłata przyłączeniowa wynikająca z umowy przyłączeniowej z PGE dla budowanego budynku hali widowiskowej jest poza zakresem Wykonawcy oraz zostanie uiszczona przez Zamawiającego zgodnie z umową przyłączeniową.

Treść zapytania nr 5: Prosimy o informację czy w zakresie wyceny należy ująć System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).

Odpowiedź: Tak, w zakresie wyceny należy ująć System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).

Treść zapytania nr 6: Prosimy o podanie producenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) jaki jest zainstalowany na centralnej platformie zlokalizowanej na serwerze Rektoratu Uniwersytetu Medycznego. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie upgrade-u systemu kontroli dostępu do najnowszej wersji?

Odpowiedź: System kontroli dostępu: Keyprocessor iProtect

System monitoringu wizyjnego: VDG SENSE

W wycenie należy uwzględnić wykonanie upgrade-u systemu kontroli dostępu do najnowszej wersji.

Zamawiający zwraca uwagę, że wyżej wymienione systemy są systemami o znacznym stopniu skomplikowania, a ich prawidłowa instalacja i konfiguracja wymaga specjalistycznej wiedzy. W celu wykonania ich prawidłowej instalacji i konfiguracji Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca (lub podwykonawca) dysponował osobami przeszkolonymi przez producenta z zakresu instalacji i konfiguracji oferowanego systemu kontroli dostępu oraz monitoringu wizyjnego.

Zamawiający jednocześnie informuje, że przyłączenie instalowanych systemów do systemów funkcjonujących obecnie u Zamawiającego wymaga dokonania zmian w ich konfiguracji. Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości pracy systemów funkcjonujących u Zamawiającego, dostęp do nich w celu wykonania zmian w konfiguracji zostanie udzielony wyłącznie osobie przeszkolonej przez producenta w/w zakresie. Na etapie wykonawczym Zamawiający będzie wymagał złożenia oświadczenia producenta, że Wykonawca (lub podwykonawca) odbył szkolenie z zakresu instalacji i konfiguracji funkcjonujących u Zamawiającego systemu kontroli dostępu oraz systemu monitoringu wizyjnego.

Treść zapytania nr 7: Prosimy o potwierdzenie, iż w wycenie urządzeń aktywnych należy wycenić przełącznik Typ III (porty SFP) wyposażony w:

- a. Moduł SFP LC SM 10km DDMI – 26 szt.
- b. Moduł 4x1Gbit Ethernet – 1 szt.

Odpowiedź: Należy wycenić Przełącznik typ III wyposażony w 26 wkładek SFP LC SM 10km DDMI i jeden moduł 4x1Gbit Ethernet zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.

Ponadto należy wycenić: przełącznik typ I - 4 szt., przełącznik typ II - 3 szt., każdy z nich wyposażony w dwie wkładki SFP LC SM 10km DDMI zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.

Oprócz dostawy wymienionych w dokumentacji projektowej następujących licencji pozwalających na rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania:

1. LIC-CT5508-50A - 50 AP Adder License for the 5508 Controller – 1 sztuka

2. CON-SNT-LCT50A – SMARTNET 8x5xNBD 50 AP Adder License for 5508 na 12 miesięcy – 1 sztuka

należy również dostarczyć licencję SMARTNET 8x5xNBD na 12 miesięcy dla posiadanych przez Zamawiającego:

- licencji LIC-CT5508-100A (1 szt.)

- kontrolera AIR-CT5508-100-K9 (1 szt.)

oraz dla aktualnie będących w fazie zakupu:

- kontrolera AIR-CT5508-HA-K9 (1 szt.)

- licencji LIC-CT5508-50A (1 szt.).

Treść zapytania nr 8: Prosimy o przekazanie schematu organizacji i wyposażenia szafy GPD3.

Odpowiedź: Szafa GPD3 jest pusta. Typ i budowa szafy GPD3 ma być taki sam jak szafy GPD1, GPD2 i DSO.

Treść zapytania nr 9: Prosimy o potwierdzenie, iż w wycenie instalacji CCTV należy ująć dwa komplety serwerów w obudowie 2U/19"?

Odpowiedź: Tak, w wycenie instalacji CCTV należy ująć dwa serwery w obudowie 2U/19" zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej. Należy również ująć nieuwzględnione w dokumentacji projektowej zasilacze 48V dla wszystkich kamer CCTV podłączanych za pomocą kabli światłowodowych oraz mediakonwertery ze złączem SFP i modulem SFP LC SM 10km DDMI tego samego producenta i typu co w przypadku modułów SFP dostarczanych jako wyposażenie przełączników sieciowych.

Treść zapytania nr 10: Prosimy o potwierdzenie, iż okablowanie sieci strukturalnej ma spełniać wymagania klasy E (kategoria 6) nieekranowane, z kablem typu U/UTP 250 MHz kat. 6.

Odpowiedź: Tak, okablowanie sieci strukturalnej ma spełniać wymagania klasy E (kategoria 6) nieekranowane, z kablem typu U/UTP 250 MHz kat 6 zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.

Treść zapytania nr 11: Dotyczy centrali telefonicznej Avaya. Proszę o informację:

- Kto jest końcowym klientem ? **Odpowiedź: Uniwersytet Medyczny w Lublinie;**

- Jaka jest wersja systemu Aura? **Odpowiedź: Avaya AURA R7;**

- Jaki jest numer ważnego kontraktu? **Odpowiedź: Kontrakt supportowy producenta wygaś dnia 31 sierpnia 2017 r.**

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I. W Rozdziale X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT pkt 10 zmienia brzmienie na:

„10. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego z wyraźnym dopiskiem / oznaczeniem:

**Oferta – Budowa hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z
zewnątrznymi boiskami, Nr sprawy: UM-ZP-262-7/18
- nie otwierać przed 15.03.2018 r. przed godz. 12:00**

II. W Rozdziale XI. SPOSÓB, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 2 i pkt 8 odpowiednio otrzymują brzmienie:

2. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu tj.: w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, AL. Raławickie 1, pokój nr 8 (Kancelaria Ogólna) w nieprzekraczalnym terminie:


do dnia	15.03.2018 r.	do godz.	11:30
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, AL. Raławickie 1, sala 302 (III piętro).			
w dniu	15.03.2018 r.	o godz.	12:00

UWAGA:

Niniejsze „Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ” stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami, nr sprawy UM-ZP-262-7/18.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

w zastępstwie
KANCLERZA
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ZASTĘPCA KANCLERZA
INWESTOR
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Teresa Tyzo

